



energiavirasto

Preemiojärjestelmä todentajan näkökulmasta

Energiaviraston todentajapäivä 13.9.2018

Johtava asiantuntija Maiju Seppälä

Reilua energiaa



Preemiojärjestelmä ja tarjouskilpailu



- Tarjousten jättöaika 15.11.-31.12.2018
- Preemioinfo järjestetään 20.9.2018, tänään ehtii vielä ilmoittautua:
https://www.lyyti.fi/reg/Energiavirasto_0575
- Tarjousvaiheessa ei varmentamistehtäviä
- Energiavirasto julkaissut tarjouskilpailuun valmistautujan ohjeen, osallistujan ohje tulossa

Hyväksyminen preemiojärjestelmään



- Päätökset keväällä 2019
- Tuotantotukiasetukseen lisätty todentajan pätevyysalueet aurinko- ja aaltovoimalle
- Ensimmäinen tariffijakso vahvistetaan hyväksymispäätöksessä
- Ennen ensimmäistä tariffijaksoa seurantasuunnitelma

Varmentamistehtävät preemiojärjestelmässä 1/2



- Ilmoitetun voimalaitoksen rakentaminen
 - Sijainti, uutuus, korvausinvestoinnit
- Ilmoitetun voimalaitoksen liittäminen verkkoon
 - Vähintään osittain kolmessa vuodessa
 - Kokonaan viimeistään viidessä vuodessa
 - 2 kk kuluessa määräajoista todentajan varmentama ilmoitus
- Sähkön tuotannon vähimmäisvaatimusten täyttäminen
 - 85 % biokaasu- ja puupolttoainevoimaloilla
 - Kaikilla vähintään 800 MWh vuodessa

Varmentamistehtävät preemiojärjestelmässä 2/2



- Preemion mukaisen tuen maksaminen
 - Tariffijaksoittain
 - Tuotantoselvitykset
- Alituotantokorvauksen määrittäminen
 - Maksetaan jos ei saavuta 75/80 % tuotantotavoitetta tukijaksolla
 - Todentajan varmentaa vajauksen määrän ja syyn, jos
 - vajaus johtuu sähköverkonhaltijasta johtuvasta syystä
 - Sähkön markkinahinta negatiivinen

Kiitos!

tuotantotuki@energiavirasto.fi
kestavyyskriteerit@energiavirasto.fi
go@energiavirasto.fi



energiavirasto

